Garantiregistrering för ZX aggregat

Börja med att scanna QR koden som sitter på aggregatet

4	EAC	CE
EMERSON Climate Technologie	N. Coj	peland
CONDENSING UNIT		052-2995-00
HODEL ZXME-020E-TFD-3	04 32 M	
RODUCTION DATE(YYYY - MM - DO	2017-05-	18
VOLTAGE	PHASEFREQUENCY	
COMPRESSOR		FAN
380/420V - 3 - 50Hz	220/240V-	-1-50Hz
IMPRESSOR L.R.A.	26.0A	
ATED CURRENT	5.4A	
	LP	HP
AX. WORKING PRESSURE	7.0 bar	28.0 bar
PPLICATION	MT	
DIMPRESSOR LUBRICANT	POE OIL	
EFRIGERANT		
FRIGERANT CHARGE	1000	
DLOING CHARGE	DRY AIR	
EGHT	76kg	



Alernativt gå in på denna länk:

https://ahlsell.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=2OZ5LFRFDSOM6BG

Du kommer då in på denna sida:

Copeland ZX	
Ej vald	×
Firma	E-postadress
Telefon	Mobiltelefon
Adress (installationsplats)	
Postnummer (installationsplats)	Ort (installationsplats)
Namn/företag (installationsplats)	
Serienummer->Anges 1111111	Kundnummer
	Skicka

Börja med att välja vilket aggregat det gäller via rullistan som öppnar sig när du klickar på modell.



Därefter Fyller man i övriga fält efter bästa förmåga.

Det som är viktigt att fylla i är mailadressen dit länken för igångkörningsprotokollet skall skickas samt även mobilnummer och serienummer på maskinen.

När allt är ifyllt så klickar man på skicka knappen. Därefter så kommer ett mail skickas till den e-post adress som fylldes i med en länk till följande sida:

Ärende # 7288	
Serienummer: 16M1314575 Modell: ZXME-020E-TFD-304 Kundordernummer: Inköpsordernummer: Märkning:	
Dokument	2
F Kontakta Ahlsell	1
■ Igångkörningsprotokoll	
Viktigt	

Via denna länk kan kunden komma åt igångkörningsprotokoll samt alla manualer. Man kan även skicka meddelanden till oss som är kopplat till detta ärende (i detta fall heter ärendet #7288).

Igångkörningsprotokollet öppnas genom att klicka på länken "Igångkörningsprotokoll"

7/
6/
4/4
2/2
3/3
30/3(

Då visar sig samtliga underrubriker som tillhör protokollet.

Klicka på underrubrikerna för att komma åt fälten som skall fyllas i

Uppgifter						7
Företag / Certif	ìkat nr	Test företag 1 / 123456				
Datum		2017-03-28				
Anläggning Mecha		Mechanum kyl 1				
Tekniker / Certifikat nr Pelle Petersson		Pelle Petersson				
Aggregat		ZXME 020-TFD-304				
Serienummer		16M1314575				
Köldmedium / Mängd Kg 6		6				
Kompressor e	eldata					e
ntal kompresso	rer:					
1						~
		L1	Lž		L	3
pänning K1 (V)	400		400		400	

Till höger på varje underrubrik finns en indikator som visar hur måna av uppgifterna som är ifyllda.



När samtliga uppgifter är ifyllda så bockar man i sista kryssrutan och klickar på spara ändringar

Jag är färdig med igångkörningen och vill registrera protokollet.			
För att den tvååriga garantin skall gälla skall detta protokoll fyllas i och sändas till Ahlsell Kyl senast 2 veckor efter igångkörning.			
En förutsättning för att kunna åberopa leverantörens ansvar vid fel är ett korrekt ifyllt Igångkörningsprotokoll som visar att anläggningen/aggregatet är korrekt driftsatt. Obs! Protokollet granskas först vid reklamation och ligger till grund för bedömningen av ansvarsfrågan.			
SPARA ÄNDRINGAR			

Kunden har nu registrerat sitt aggregat och vi har ett igångkörningsprotokoll som ligger till grund för eventuella garantier.